



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

HŚ.9022.3.16.2026.AZ

Wejherowo, dnia 30 stycznia 2026 r.

Centrum Sportowo- Konferencyjne Gniewino Sp. z o. o.

ul. Sportowa 5

84-250 Gniewino

Zbiorcza roczna ocena jakości wody nr 3/2026 na pływalni

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie przed wydaniem oceny,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza, że

w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. jakość wody na pływalni - Kompleks basenowy Hotelu Mistral ul. Sportowa 5 84-250 Gniewino nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpiących się.

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie harmonogram pobierania próbek wody. Ponadto:

- dokumentował bieżące obserwacje wody na pływalni;
- dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody;
- podejmował stosowne działania naprawcze;
- prowadził badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były w laboratoriach posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu.

3. Ocena jakości wody doprowadzanej na pływalnię.

Pływalnia zaopatrywana jest w wodę z wodociągu publicznego Gniewino.

W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie wydał bieżącą ocenę jakości wody nr 17/26 z dnia 15.01.2025 r., w której stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia przez ludzi.

4. Ocena jakości wody na pływalni

woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie

ul. Obrońców Helu 3 | 84-200 Wejherowo

+48 58 677-79-01

psse.wejherowo@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	13	1	51	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	1	0,59	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in.: płukanie filtrów oraz szokowe chlorowanie				

woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	13
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	12
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	20	13	1	>300	-
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,2	13	1	1,08	-
Mętność (NTU)	0,3	5	1	0,42	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in.: płukanie filtrów, wymianę wody w nieckach jacuzzi, oraz szokowe chlorowanie				

woda w niecce basenowej

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość
Parametry fizykochemiczne					
Chlor związany (mg/l)	0,3	25	1	0,50	-

woda w niecce jacuzzi okrągłe

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24
liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	13	1	>300	
Parametry fizykochemiczne					
Chlor wolny (mg/l)	0,7-1,0	25	1	0,61	-
Chlor związany (mg/l)	0,3	23	1	0,98	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in.: płukanie filtrów, wymianę wody w nieckach jacuzzi oraz szokowe chlorowanie				

woda w niecce jacuzzi kwadrat

liczba punktów pobierania próbek wody:	1
liczba badań ogółem:	25
liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej:	24

liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie:	1
--	---

Oznaczone parametry	Najwyższa dopuszczalna wartość	Ilość oznaczeń ogółem	Ilość badań z przekroczeniem	Maksymalna wartość przekroczenia	Minimalna wartość przekroczenia
Parametry mikrobiologiczne					
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36±2°C po 48 h w 1 ml wody	100	13	1	>300	
Parametry fizykochemiczne					
Chlor wolny (mg/l)	0,7-1,0	25	1	0,53	-
Chlor związany (mg/l)	0,3	23	1	0,82	-
Prowadzone działania naprawcze w celu poprawy jakości wody	Zarządzający obiektem na bieżąco informował PPIS o jakości wody oraz o prowadzonych czynnościach naprawczych. W celu poprawy jakości wody przeprowadzano m.in.: płukanie filtrów, wymianę wody w nieckach jacuzzi oraz szokowe chlorowanie				

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej (woda z natrysków).

W okresie sprawozdawczym pobrano 4 próbki ciepłej wody użytkowej z natrysków w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp.

Jakość ciepłej wody użytkowej odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego.

z up. Zdzisław Westa

Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Centrum Sportowo- Konferencyjne Gniewino Sp. z o. o.

ul. Sportowa 5

84-250 Gniewino

2. a/a